

N° analyse : 58683-18-3916	Type analyse : P1S
Origine échantillon : LEPUIX-NEUF Point surveillance : 303 Réservoir	
Installation : STATION DE LEPUIX NEUF (TTP) eau traitée au chlore (U.G.E.) CC SUD TERRITOIRE prélevé par Mme Ravung (90) (LR) ARS BELFORT	
Date de prélèvement : 10/09/2018 à 10h15	
Date de réception : 10/09/2018 à 12h20	
Date de début des essais : 10/09/2018 à 13h00	

 ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE  
 UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC  
 8 RUE HEIM CS 90247  
 90005 BELFORT CEDEX

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Pour déclarer, ou non, la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Dureté totale	A	24.4		°F	50		NF T 90-003
(*)	Titre Alcalimétrique Complet	A	22.0		°F			NF EN ISO 9963-1
(*)	pH à 22.5 °C	A	7.7		unité pH		6.5 à 9	NF EN ISO 10523
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
	Aspect qualitatif	A	R.A.S.		qualit.			
	Couleur (sur eau non filtrée)	A	<5		mg(pt)/L	100 (A2)	15	NF EN ISO 7887
	Odeur	A	R.A.S.		qualit.			
	Saveur	A	R.A.S.		qualit.			
(*)	Turbidité	A	0.32		FNU	1	0,5	NF EN ISO 7027-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Coliformes	A	0		n/100ml		0	NF EN ISO 9308-1
(*)	Dénombrement des bactéries à 22°C	A	3		n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Dénombrement des bactéries à 36°C	A	7		n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Entérocoques	A	0		n/100ml	0		NF EN ISO 7899-2
(*)	Escherichia Coli	A	0		n/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
(*)	Spores germes anaérobies sulfito-réducteurs	A	0		n/100ml		0	NF EN 28461-2
MINERALISATION		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Chlorures	A	22.2		mg/l		250	NF EN ISO 10304-1
(*)	Conductivité ramenée à 25°C	A	520		µS/cm		200 à 1100	NF EN 27888
(*)	Sulfates	A	3.5		mg/l		250	NF EN ISO 10304-1
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Carbone organique total (COT)	A	<0.30		mg/l C		2	NF EN 1484
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode

analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publique

**CONCLUSIONS** Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité

 Isabelle CUVIER  
 Coordinatrice

