Voujeaucourt le 12/06/2009

Pays de Montbéliard
Communauté d'Agglomération
Laboratoire
agréé pour le contrôle sanitaire des eaux
agréé par le ministère de l'environnement

cofrac ESSAIS
Accréditation n° 1-877

RAPPORT D'ANALYSE N° 2336-09 rev. 0

N° analyse : 2336-09 Type analyse : D1

Origine échantillon : DELLE Point surveillance : 145
Mairie
eau après traitement (U.G.E.) CC SUD TERRITOIRE
prélevé par Mme Ravung DDASS BELFORT
Date de prélèvement :09/06/2009 à 11h55
Date de réception : 09/06/2009 à 12h30
Date de début des essais :09/06/2009 à 13h00

DDASS Territoire de Belfort
Sante et Environnement
8 rue Heim
90020 BELFORT CEDEX

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).
L'(*) indique que le paramètre est couvert par l'accréditation.

Pour déclarer, ou non, la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

	EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	pH à 21.4 °C	A	**7.30**	± 0.37	unité pH		6.5 à 9	NF T 90-008
	CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
	Aspect qualitatif	A	**R.A.S.**	-	qualit.			
	Couleur	A	**<5**	-	mg/l Pt		15	NF EN ISO 7887
(*)	Turbidité	A	**0.31**	± 0.11	FNU		2	NF EN ISO 7027
	PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Coliformes	A	**0**	-	n/100ml		0	NF EN ISO 9308-1
(*)	Dénombrement des bactéries à 22°C	A	**1**	-	n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Dénombrement des bactéries à 36°C	A	**<1**	-	n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Entérocoques	A	**0**	-	n/100ml	0		NF EN ISO 7899-2
(*)	Escherichia Coli	A	**0**	-	n/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
(*)	Spores germes anaérobies sulfito-réducteurs	A	**0**	-	n/100ml		0	NF EN 26461-2
	MINERALISATION	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Conductivité ramenée à 25°C	A	**439**	± 22	µS/cm		200 à 1100	NF EN 27888
	PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Ammonium	A	**<0.04**	± 0.01	mg/l NH4		0.1	NF T 90-015-2
	PARAMETRES TERRAIN	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
	Chlore libre		**0.50**	-	mg/l Cl2			NF EN ISO 7393-2
	Température		**15.7**	-	°C		25	

(1) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n° accréditation)

A=Laboratoire Communauté Agglomération Montbéliard (1-0877)

La liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.
NC : somme non cumulable (tous les éléments de la somme sont inférieurs aux limites de quantification)

analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publique

CONCLUSIONS Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité

Laboratoire
rue de la Cornette
La Charmotte
25420 VOUJEAUCOURT
tél. 03 81 36 26 00
fax 03 81 36 26 10

La Directrice Adjointe
S. ZEHAF

La Directrice du Laboratoire
J. CHICOT

labo.modele1