Voujeaucourt le 29/11/2019

pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION

LABORATOIRE

RAPPORT D'ANALYSE N 65844-19-5346 rev. 0

cofrac ESSAIS

Accréditation n° 1-5554

Portée disponible sur www.cofrac.fr

N analyse : 65844-19-5346 Type analyse : D1S

Origine échantillon : GRANDVILLARS Point surveillance : 151
Mairie

Installation :GRANDVILLARS (UDI)

eau traitée au chlore (U.G.E.) CC SUD TERRITOIRE

prélevé sous accréditation par Mr Bernard (BER) Laboratoire PMA

Date de prélèvement :26/11/2019 à 09h15

Date de réception : 26/11/2019 à 11h55

Date de début des essais :26/11/2019 à 13h00

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC
8 RUE HEIM CS 90247
90005 BELFORT CEDEX

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).
Pour déclarer, ou non, la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Référence méthode(s) prélèvement : FD T 90-520 / NF EN ISO 19458(T 90-480)

	EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	pH à 15.9 C	A	**7.4**		unité pH		6.5 à 9	NF EN ISO 10523
	CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
	Aspect qualitatif	A	**R.A.S.**		qualit.			
	Couleur (sur eau non filtrée)	A	**<5**		mg(pt)/L	100 (A2)	15	NF EN ISO 7887
	Odeur	A	**R.A.S.**		qualit.			
	Saveur	A	**R.A.S.**		qualit.			
(*)	Turbidité	A	**0.18**		FNU		2	NF EN ISO 7027-1
	PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Coliformes	A	**0**		n/100ml		0	NF EN ISO 9308-1
(*)	Dénombrement des bactéries à 22 C	A	**<1**		n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Dénombrement des bactéries à 36 C	A	**<1**		n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Entérocoques	A	**0**		n/100ml	0		NF EN ISO 7899-2
(*)	Escherichia Coli	A	**0**		n/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
(*)	Spores germes anaérobies sulfito-réducteurs	A	**0**		n/100ml		0	NF EN 26461-2
	MINERALISATION	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Conductivité ramenée à 25 C	A	**575**		µS/cm		200 à 1100	NF EN 27888
	PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Ammonium	A	**<0.01**		mg/L		0.1	NF T90-015-2
	PARAMETRES TERRAIN (mesurés par le préleveur)	Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Chlore libre	A	**0.12**		mg/l Cl2			NF EN ISO 7393-2
(*)	Chlore total	A	**0.18**		mg/l Cl2			NF EN ISO 7393-2
	Température	A	**9**		C		25	

analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publique

CONCLUSIONS Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité

Isabelle CUVIER
Coordinatrice

(1) Laboratoire de réalisation de l'analyse (n accréditation) La liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
A=Laboratoire Pays de Montbéliard Agglomération (1-6554)

(2) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.
NC : somme non cumulable (tous les éléments de la somme sont inférieurs aux limites de quantification)
(*) indique que le paramètre est couvert par l'accréditation.
Les incertitudes sont disponibles sur demande.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai et tels qu'ils ont été reçus.

analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publique

labo.modele1.pdf