RECU le
29 JAN. 2018
Rép:

Pays de Montbéliard AGGLOMÉRATION
LABORATOIRE

Voujeaucourt le 22/01/2018

RAPPORT D'ANALYSE N° 54991-18-224 rev. 0

cofrac ESSAIS
Accréditation n° 1-0877
Portée disponible sur www.cofrac.fr

N° analyse : 54991-18-224 Type analyse : D1S

Origine échantillon : THIANCOURT Point surveillance : 146
Mairie
Installation :THIANCOURT (UDI)
eau traitée au chlore (U.G.E.) THIANCOURT
prélevé sous accréditation par Mr Lamris (LAM) Laboratoire PMA
Date de prélèvement :17/01/2018 à 10h45
Date de réception : 17/01/2018 à 11h40
Date de début des essais :17/01/2018 à 13h00

ARS BOURGOGNE FRANCHE COMTE
UNITE SANTE ENVIRONNEMENT NFC
8 RUE HEIM CS 90247
90005 BELFORT CEDEX

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation. ☐
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).☐
Pour déclarer, ou non, la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.☐
Les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.☐
Référence méthode(s) prélèvement : FD T 90-520 / NF EN ISO 19458(T 90-480)☐

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	pH à 17.0 °C	A	**7.5**		unité pH		6.5 à 9	NF EN ISO 10523
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
	Aspect qualitatif	A	**R.A.S.**		qualit.			
	Couleur	A	**<5**		mg/l Pt		15	NF EN ISO 7887
	Odeur	A	**R.A.S.**		qualit.			
	Saveur	A	**R.A.S.**		qualit.			
(*)	Turbidité	A	**0.28**		FNU		2	NF EN ISO 7027-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Coliformes	A	**0**		n/100ml		0	NF EN ISO 9308-1
(*)	Dénombrement des bactéries à 22°C	A	**1**		n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Dénombrement des bactéries à 36°C	A	**3**		n/ml			NF EN ISO 6222
(*)	Entérocoques	A	**0**		n/100ml	0		NF EN ISO 7899-2
(*)	Escherichia Coli	A	**0**		n/100ml	0		NF EN ISO 9308-1
(*)	Spores germes anaérobies sulfito-réducteurs	A	**0**		n/100ml		0	NF EN 26461-2
MINERALISATION		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Conductivité ramenée à 25°C	A	**439**		µS/cm		200 à 1100	NF EN 27888
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Ammonium (sur échantillon non filtré)	A	**<0.01**		mg/l NH4		0.1	NF T 90-015-2
PARAMETRES TERRAIN		Labo (1)	Valeur (2)	Incertitude	Unité	Limite de qualité	Référence de qualité	Méthode
(*)	Chlore libre	A	**0.17**		mg/l Cl2			NF EN ISO 7393-2
(*)	Chlore total	A	**0.28**		mg/l Cl2			NF EN ISO 7393-2
	Température	A	**9**		°C		25	

analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire conformément au code de la santé publique

CONCLUSIONS Eau conforme aux limites et satisfaisante au regard des références de qualité

Safia ZEHAF☐
Directrice Adjointe du Laboratoire☐